

Mława, dnia 13.05.2020 r.

Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wodomierzy oraz łączników i uszczelki do wodomierzy (znak sprawy: Nr 6/ZUW MŁAWA/05/2020/ZT), wpłynęły od Państwa pytania w przedmiotowym postępowaniu. Poniżej zamieszczamy treść pytań i odpowiedzi.

1. Czy rozpatrywane będą wodomierze skrzydełkowe jednostrumieniowe suchobieżne, zabezpieczone przed oddziaływaniem silnego pola magnetycznego, posiadające parametr metrologiczny $R=100$ w poziomie i $R=50$ w pionie?

Odpowiedź 1.

Nie. Zamawiający w § 3 ust. 5 pkt 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia jednoznacznie określił wymagany parametr metrologiczny w pionie i poziomie minimum $R100$ i nie przewiduje zmian w tej kwestii.

DYREKTOR
mgr inż. Jan Stepka